



Pozor! V kabelových kobkách nejsou odpínače pro manipulaci s kVN!  
Přepojení kabelových vedení VN zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s..  
Přepojení odvěratelských kabelových vedení NN si zajišťuje investor město Hořovice.

S-JTSK

BPV

REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS
Schválil: Ing. Petr Slaviček		Zhotovitel: EQUANS Services a.s. divize Energetická infrastruktura Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4 - Lhotka tel.: 724 715 061 milan.suchochleb@equans.com www.equans.cz	
Odp. projektant: Bc. Milan Dudek			
Projektant: Milan Suchochleb			
Číslo stavby: ----			
Místo stavby: Hořovice (k.ú. Hořovice), okres Beroun		Č. zakázky: R.22444.001.101261	
Investor: Město Hořovice	Datum: 05/2023		Číslo paré:
Název stavby: PD- kiosková trafostanice pro zimní stadion	Stupeň PD: DBP		
	Měřítko: ----		
Část: Dokumentace objektů	Formát: A3		Číslo výkresu: D.2
Název výkresu: Demontáž transformační stanice	Líst/počet listů: 1/1		