

541

NOVÝ ZDROJ TEPLA -TČ
ZOBRAZENÍ AKUST. Lp(A)
NOVÁ OTOPNÁ SOUSTAVA

540/3

540/2

č.p. 126

18m 33dB
15m 38dB
9m 41dB
3m 48dB

542

544
bez čp/če

548
č.p. 99


545

548

547

546

480/1



Vypracoval:		Ing. Martin Bažant	Stupeň dok.:	DPS	Datum:	Duben 2021
		Krátká 639, 468 61 Desná	Číslo zakázky:	DPS_01_04_21		
Vedoucí projektu:			Měřítko:	1:250	Formát:	4x A4
Odp. projektant:		Ing. Martin Bažant	Autorizace:		Paré:	
Investor:		Obec Zaječov 267 63 Zaječov 265				
REKONSTRUKCE LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV Č.P. 126						
D.1.4.3	Situace				03	