

Vysvětlení dokumentace

Zadavatel: Obec Zaječov
26763 Zaječov 265
26763 Zaječov
IČO: 00234044

**Název VZ: Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň -
kanalizace a vodovod**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení dokumentace:

1. (a) **Dotaz:**

Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce - výkazu výměr: V rámci sanací ČOV prosíme o prověření chybějících položek pro pasivaci výztuže a sjednocující stěrku. Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr nebo jsou obsaženy v jiných položkách?

(b) **Odpověď:**

Děkujeme za položený dotaz.

Soutěžící ocení práce spojené pro pasivaci výztuže jako součást položky SO 04.2 - Sdružené nádrže bioreaktorů

83 - Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm a

84 - Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm

Sjednocující stěrka je obsažena v položce 112 a 115 SO 04.2 - Sdružené nádrže bioreaktorů

112 -Penetrační nátěr na bázi vnitřní krystalizace, odolný agresivní vodě

115 - Krycí dvojnásobný ochranný nátěr na bázi vnitřní krystalizace, odolný agresivní vodě hladkých betonových povrchů

Praha dne 22. prosince 2021

Mgr. Michal Tikal, advokát

