

Zadavatel:
Městy Cerhovice
nám. Kapitána Kučery čp. 10
267 61 Cerhovice
IČ: 00233196

Organizátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
U Uranie 1583/21
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka
„Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice“

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele a zadávaná v užším nadlimitním řízení pod ev.č. zakázky Z2021-048296

V Praze dne 01. 04. 2022

Dotaz č. 11

projektová dokumentace UT-vytápění hovoří o dodávce „uzavřeného regulačního systému výrobce kotlů“ a položkový rozpočet popisuje dodávku regulace kotelny a měření parametrů v učebnách jako dodávku 2x „volně programovatelný PLC, modulární, sběrníkový systém, počet HW vstupů/výstupů min. 1023, komunikační rozhraní Ethernet s min. RS232/RS485, jednotka s vlastním webovým serverem, RAM min. 64MB, NVRAM min. 128kB, vybavenost pro komunikaci MODBUS, slot pro paměťovou kartu (Back-Up)“

S ohledem na rozdílné pořizovací náklady a kvalitativní kritéria výběrového řízení Vás žádám o:

- určení skutečně požadovaného typu regulace, čili „uzavřený regulační systém výrobce kotlů“ nebo „volně programovatelný PLC modulární systém“ a tomu odpovídající úpravu zadávací dokumentace.
- určení požadavku počtu skutečně funkčních a požadovaných HW vstupů/ výstupů včetně popisu jejich funkce a tomu odpovídající doplnění dokumentace
- určení požadavku počtu rezervních (neaktivních, nevyužitých, nefunkčních) HW vstupů/výstupů a tomu odpovídající doplnění dokumentace

Odpověď č. 11

Zadavatel v Zadávací dokumentaci jasně účastníkům určil, že požaduje jednak Regulaci kotlů a solárního ohřevu z příslušenství (účastníkem zvoleného) výrobce kotlů“ a typu kotle (kotlové příslušenství může být nezbytné povinné, standardní či rozšířené), tj. dodávku regulace souboru „SO-01 Výměna kotlů“ (viz. Rozpočet, SO-01, pol. 30) pro účely řízení vytápění, tj. řízení běhu kaskády kotlů a topných větví, a jednak nadřazenou regulaci (viz. vysvětlující text u pol. 30 Rozpočtu SO-01) v rámci souboru „SO-03 Elektroinstalace“, umístěnou v rozvaděči Elektro/MAR v provedení specifikovaných modulů PLC (viz. Rozpočet, SO-03, pol. 59-60-61-62), sloužících jednak pro sledování kvality ovzduší a mikroklimatu v učebnách, a jednak pro nadstavbový dohled a řízení kotelny (teploty, tlaky, průtoky, havarijní stavy), vše s možností archivace dat, dálkového ovládání a webového rozhraní. Minimální požadované parametry nadřazené regulace PLC vč minimálně požadovaných HW vstupů/výstupů jsou jasně specifikovány v pol. 59 Rozpočtu SO-03. Kvalitativní kritéria oddílu 3.3 pro nadřazenou regulaci MAR jsou rovněž jednoznačně vymezeny.

Zadavateli tedy není jasné, na jaké rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem tazatel poukazuje, a je přesvědčen, že žádné takové rozpory neexistují. Požadavky tazatele na určení funkčních a rezervních HW vstupů a výstupů nejsou relevantní, tyto si určí každý účastník podle zvoleného výrobce a typu PLC, a jím navrhovaného způsobu řešení nadřazené regulace, které zpracuje do své projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rámci souboru „SO-07 VRN“ (viz. Rozpočet, SO-07, pol. 1).

Zadavatel připomíná, na podobné dotazy již odpovídal ve svých odpovědích na Dotazy č. 5 a č. 6 dne 18.1.2022.
Dotaz č. 12
při prohlídce místa plnění a poskytnutém veřejném telefonickém rozhovoru s projektantem panem Ing. Šimůnkem bylo sděleno, že součástí dodané projektové dokumentace byla zadavateli odevzdána i projektová dokumentace MaR elektro, ta však není uvedena v zadávací dokumentaci zakázky. Bude projektová dokumentace MaR do soutěžních podkladů doplněna ?
Odpověď č. 12
Zadavatel doplňuje PD – projekt elektro jako součást tohoto vysvětlení.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace – doplnění

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,
ELCOS GROUP s.r.o.