

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

24.04.2018

O18070069612

Kubásková

tel.: +420 311 747 137

technicka.kancelar@vakberoun.cz

17.05.2018

BDA architekti s.r.o.  
Nosticova č.p. 469/6  
118 00 Malá Strana

**Věc: Územní řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě**

**Název stavby: Cyklostezka Hořovice - Kotopeky**

**Místo stavby: k.ú. Velká Víska – p. č. 912/3**

**Stavebník: Město Hořovice, Hořovice, Palackého náměstí, č.p. 2/2, 26801**

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, PZ, koordinační situační výkres (v M 1:1000, Ing. M. Dvořan)
- Popis stavby: Nová stavba trvalá, účel užívání stavby pro potřebu cyklostezky. Součástí návrhu cyklostezky a PD je návrh můstku přes bezpečnostní přepad.

Jako provozovatel veřejné sítě vodovodu a kanalizace v k. ú. Velká Víska Vám sdělujeme, že v trase stavby provozuje naše společnost splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu. V situaci nemusí být zakresleny všechny kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. Upozorňujeme na výust ČOV Hořovice vedoucí v blízkosti trasy stavby. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. K takto předložené situaci máme následující požadavky:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení kanalizačních stok v místech možných střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
4. Při odkrytí zařízení kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
5. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. Nevysazovat keře a stromový doprovod s velkým kořenovým systémem v pruhu nad kanalizačními stokami v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné a trvale přístupné.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Dále sdělujeme:

- V případě zájmu o digitální data vodohospodářských sítí Vám budou data vydána na vyžádání po odeslání kopie tohoto vyjádření na e-mail: [jiri.hora@vakberoun.cz](mailto:jiri.hora@vakberoun.cz)
- Vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Hořovice (ZC Hořovice, tel. 311 512 318, [zc.horovice@vakberoun.cz](mailto:zc.horovice@vakberoun.cz)).

**Souhlasíme s umístěním stavby při dodržení našich podmínek.**



Ing. Roman Badin, MBA  
technický ředitel  
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí  
266 01 Beroun, [www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)  
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎  
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Příloha: Mapa\_O18070069612.pdf, ověřený koordinační situační výkres

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.