Projektant	Milan Suchochleb		Datum	06.09.22	Sonda [ks]	0	Trubka [ks]	0	ΣΣFeZn [m]	41,9
Číslo akce		Název akce	PD-kiosková trafostanice pro zimní stadion						R_B [Ω]	
Bod číslo	ρ_E [Ωm]	Druh zemniče	Počet kruhů	Počet paprsků	Tyčový zemnič sonda / trubka [ks]		ΣFeZn [m]	R_A vypočítané [Ω]	R_A dovolené [Ω]	Vyhodnocení
BE_0330	56,6	TS venkovní	2	0	NE	NE	41,9	2,8	5	Vyhovuje

Poznámka: Uzemnění pomocí ekvipotencionálních prahů nebude zřizováno kolem celé transformační (nebude zřizováno do soukroméo pozemku). Z tohoto důvodu nebudou zřizovány dva kruhy v délce cca 42m FeZn, ale tři prahy o délce FeZn 54m. Vypočítanou hodnotu uzemnění v rámci PD uvažujeme pro dva kruhy.

Zpět