


Na pozemcích p.č. 113 a 122/25 v k.ú. Hořovice bude umístěna nová transformační stanice BE\_0330 souběžně s hranicí pozemku p.č. 118 v odstupu min. 2m od hranice pozemku. Do nové transformační stanice BE\_0330 budou přespojkována stávající kabelová vedení NN pro zimní stadion. V rámci stavby investora ČEZ Distribuce, a.s. dojde k přespojkování a přepojení kabelových vedení VN do nové transformační stanice. Po vybudování nové stanice a přepojení kabelových vedení NN a VN bude stávající stanice BE\_4229 demontována.




Legend for Nová Transformační Stanice (NTS):

- POŽÁRNĚ NEBZEPEČNÝ PROSTOR TS (Fire and safety area of the TS)
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN (New cable wiring NN)
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (Existing cable wiring NN)
- NOVÁ KABELOVÁ SPOJKA (New cable joint)
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.) (Existing cable wiring VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.))
- DEMONTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.) (Demanded cable wiring VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.))
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.) (New cable wiring VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.))

### NOVÁ TRANSFORMAČNÍ STANICE

Legend for Nová Transformační Stanice (NTS):

- POŽÁRNĚ NEBZEPEČNÝ PROSTOR TS
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÁ KABELOVÁ SPOJKA
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- DEMONTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)



Legend for Demontovaná Transformační Stanice (DTS):

- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- ROZHRANÍ PLOCH
- HRANY BUDOV
- OPLOCENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- VODOVOD VAK BEROUN
- KANALIZACE VAK BEROUN
- PLYNOVOD GASNET

### DEMONTOVANÁ TRANSFORMAČNÍ STANICE

Legend for Demontovaná Transformační Stanice (DTS):

- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- ROZHRANÍ PLOCH
- HRANY BUDOV
- OPLOCENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- VODOVOD VAK BEROUN
- KANALIZACE VAK BEROUN
- PLYNOVOD GASNET

S-JTSK		BPV	
REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS
Schválil: Ing. Petr Slaviček Odp. projektant: Bc. Milan Dudek Projektant: Milan Suchochleb Číslo stavby: ----		Zhotovitel: <b>EQUANS Services a.s.</b> divize Energetická infrastruktura Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4 - Lhotka tel.: 724 715 061 milan.suchochleb@equans.com www.equans.cz	
Místo stavby: Hořovice (k.ú. Hořovice), okres Beroun		Č. zakázky: R.22444.001.101261	
Investor: Město Hořovice		Datum: 05/2023 Číslo paré:	
Název stavby: <b>PD- kiosková trafostanice pro zimní stadion</b>		Stupeň PD: <b>DPS</b> Měřítko: 1:500	
Část: <b>Situační výkresy</b>		Formáty: A3 Číslo výkresu:	
Název výkresu: <b>Koordinační situační výkres</b>		List/počet listů: 1/1 <b>C.3</b>	