

Název zadavatele: HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.
Sídlo zadavatele: Vrbovská 30/1, 268 01 Hořovice
IČO: 25793187
DIČ: CZ25793187

Rekonstrukce rozvodů zásobování teplem - sídliště Višňovka, Hořovice

Věc: vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - odpověď na dotazy účastníka

1) Dotaz

Dobrý den,

ve výkazu výměr chybí výpis, na který odkazuje položka - "potrubí předizolované PIP dodávka viz samostatná specifikace v příloze - soubor 1,000".

Tato položka je v obou technologických záložkách a není ve výkazu ani žádným přiloženým výpisem specifikován výpis předizolu. Žádáme zadavatele o doložení, bez této specifikace nelze akci kvalitně nacenit. Případně pokud v dokumentaci tento výpis je, prosíme o nasměrování kde, protože jsme ho nenašli. Pokud v dokumentaci není a budete ho dokládat, žádáme též o prodloužení doby odevzdání.

Odpověď na dotaz č. 1:

Specifikace byla vložena do situačních výkresů + zadavatel přikládá specifikaci do přílohy tohoto vysvětlení.

2) Dotaz

Dobrý den, prosíme o informaci, zda zadavatel trvá na difuzní bariéře na celém předizolovaném rozvodu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel trvá na difuzní bariéře na celém předizolovaném rozvodu.

Přílohy:

Kompletní specifikace PIP.pdf