

Název zadavatele: HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.
Sídlo zadavatele: Vrbovská 30/1, 268 01 Hořovice
IČO: 25793187
DIČ: CZ25793187

Rekonstrukce rozvodů zásobování teplem - sídliště Višňovka, Hořovice

Věc: vysvětlení zadávací dokumentace č.3 - odpověď na dotazy účastníka

1) Dotaz

Rádi bychom požádali o vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace. V TZ se v bodě 4.1.2. Popis systému PIP píše "Předizolovaný potrubní systém bude vybaven difúzní bariérou. Díky tomuto řešení se, ve srovnání s běžným ocelovým potrubím, daří výrazně snížit ztráty při přenosu tepla. Pro dané podmínky a na základě údajů výrobce předizolovaného potrubí byla stanovena síla izolace Standart pro přívodní i vratné potrubí."

Je tedy třeba nabídnout kromě potrubí i difúzní bariéru u armatur, tvarovek a na částech, kde bude potrubí dodatečně doizolováno?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, projektant/zadavatel měl na mysli celou technologii PIP, což předpokládá difúzní bariéru i pro armatury, spojky, tvarovky.