

Název akce:	D.1.4.4.02 MĚSTO ŽEBRÁK – REKONSTRUKCE WC A ČAJOVÉ KUCHYŇKY V BUDOVĚ RADNICE č.p. 1 Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák	Vypracoval: Ing. Boris Šebesta
Profese:	VZT	Datum: 04/2024

Tabulka VZT zařízení

pozice	Ref. Výrobce	Popis			umístění	průtok vzduchu	celkový chladicí /topný výkon	jm. elektrický příkon	jm. proud	napětí	dop. jištění	hmotnost
1.00		Zařízení č.1 - Sociálního zázemí (1.NP)				m3/h	kW	kW	A	V	A	kg
1.01		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s nastavitelným doběhem TD-500/150 3V-T; 340m3/hod při externí tlakové ztrátě až 100Pa, 53W, 0,21A, 230V, IP44, 2,7kg. Ovládán od osvětlení předsíně před vstupy na WC muži a ženy.	ks	1	WC ženy 1.NP	340		53W	0.21	1x230		2.7
2.00		Zařízení č.2 - Větrání kuchyňky (2.NP)				m3/h	kW	kW	A	V	A	kg
2.01		SILENT ECO-U 100 H, Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou na výtaku; min. 100 m3/hod, 27,3 W 230V, 44dB (max. otáčky); ovládán vlastním spínačem (dodávka elektro), hmotnost 2 kg	ks	1	Kuchyňka 2.NP	100		27,3W		1x230		2