



Podkladní beton	C 12/15	X0
Základy	C 30/37	XF4, XD3
Dřík opěrné zdi	C 30/37	XF4, XD3

Betonářská výztuž	B500	B
-------------------	------	---

- Před zahájením veškerých stavebních prací je zhotovitel povinen provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. Je povinen se seznámit s požadavky jednotlivých správců a vyjádření správců ke sp a tyto respektovat a dodržovat.
- Poloha inženýrských sítí na výkrese je pouze orientační, přesnou polohu je třeba vytyčit.

- asfaltový beton hrubozrný ACO 11	50 mm	ČSN EN 13108-1
- potřik spojovací z modif. emulze PS-CP min.	0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808
- asfaltový beton podkladní ACP 16	50 mm	ČSN EN 13108-
- mezerovitý beton	min. 250 mm	ČSN 73 6124-2
Celkem	min. 350 mm	

PONTEx S.R.O.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle
www.pontex.cz pontex@pontex.cz