

VÝŘEZ PŮDORYSU 1.NP

m 1:50


1.01

P.Ž.  
(se sítinou proti drobnému  
ptactvu a hmyzu)  
400x250/40  
-510 m3/hod  
Lw(A) = 46 dB(A)

LEGENDA:



SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU




MNOŽ. PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU [m3/h]

MNOŽ. ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU [m3/h]



TĚSNÉ SPIRO POTRUBÍ



REGULAČNÍ Klapka KRUHOVÁ  
S MECHANICKÝM OVLÁDÁNÍM

1.01

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ


LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ

č.p.	název	typ
TV01	Plastový talířový ventil – odvodní	jm. rozměr 100, připojovací hrdlo ø100



Spektra PRO spol. s r.o.  
www.spektrapro.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák				
Zakázka	ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEBRÁK – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY IV. ETAPA – NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA PAVILONU č.5				
Stupeň	Projekt pro povolení a provádění stavby	Datum	04/2024	Z.č.	4873–06–007/24
Objekt		Jednatel společnosti		Ing.	Martin Dejdar
Část	D.1.4 TPS – 7. VZDUCHOTECHNIKA	Hlavní inženýr projektu		p.	Josef Pánek
Díl	D.1 Dokumentace objektu, tech. a technol. zařízení	Projektant		Ing.	Boris Šebesta
Název výkresu	VÝŘEZ PŮDORYSU 1.NP PAVILON č.5		Formát 2xA4 Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.4.7.10	
Soubor :			Datum vykreslení : 