

Název akce:		D.1.4.7.02 <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEBRÁK - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY, IV. ETAPA - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA PAVILONU Č.5</b> Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák								Vypracoval:  Ing. Boris Šebesta							
Profese:		VZT								Datum:  04/2024							
Tabulka VZT zařízení																	
pozice	Ref. Výrobce	Popis							umístění	průtok vzduchu	celkový chladicí /topný výkon	jm. elektrický příkon	jm. proud	napětí	dop. jištění	hmotnost	
1.00		Zařízení č.1 - Sociálního zázemí (1.NP)								m3/h	kW	kW	A	V	A	kg	
1.01		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s nastavitelným doběhem TD-500/150 3V-T; 270-340m3/hod při externí tlakové ztrátě až 100Pa, 53W, 0,21A, 230V, IP44, 2,7kg. Ovládán od osvětlení předsíně před vstupy na WC muži a ženy.					ks	2	WC ženy 1.NP	340		53W	0.21	1x230			2.7