

Vaše značka / ze dne: / 30.12.2023
Naše značka: O23070221013

Vyřizuje: Alexa/Šebková/Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137/167
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

Ing. Ondřej Nesměrák
Jiráskova č.p. 602/3
268 01 Hořovice

Datum: 30.12.2023

Zákres sítí– bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: Stavební úpravy objektu na adrese Jiráskova 602/3, 268 01, Hořovice

Místo stavby: k.ú. Hořovice, Velká Víska– Hořovice parc. č. 681, 684/1, 684/2, 685, 686, 693/3, 693/4, Velká Víska parc. č. 319, 321

Stavebník: Ing. Ondřej Nesměrák, Hořovice, Jiráskova, č.p. 602/3, 26801

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření
- Popis stavby:

Sdělujeme, že v zájmovém území plánované stavby provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby. Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.

Dle §23 zákona č.274/2001Sb. v platném znění se může jednat o umístění stavby nebo práce v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. Požadujeme:


1. Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. V případě pochybností nebo prostorové nouze bude průběh ověřen kopanou sondou.
2. Dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu a 1,5 m od kanalizace v souběhu.
3. Vzdálenosti menší než výše uvedené jsou možné pouze v krátkých úsecích zvlášť odůvodněných nevyhnutelně těsných souběhů. V těchto místech požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 73 6005.
4. V ochranném pásmu neumísťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, které trvale omezují přístup k vodovodu a kanalizaci nebo které by mohly ohrozit technický stav nebo plynulé provozování. Nevysazovat stromy a keře v pruhu nad vodovodními řady a kanalizačními stokami včetně přípojek v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné, nezastavěné a trvale přístupné. Je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost obrysů základů staveb ode dna výkopu pro vedení sítí.
5. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace musí zůstat volné, nezastavěné a trvale přístupné.
- 6. Projektovou dokumentaci s vyznačenými zařízeními naší společnosti předložte naší společnosti k vyjádření.**

Dále sdělujeme:

- Vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Hořovicko (ZC Hořovice, tel. 311 512 318, zc.horovice@vakberoun.cz).
- Formuláře objednávek možno získat na www.vakberoun.cz, vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.

**Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.
Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.**

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
286 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ④
IČ: 46356975. DIČ: CZ46356975



Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Příloha: Mapa_O23070221013.pdf

Platnost vyjádření O23070221013 je jeden rok ode dne jeho vystavení.

