



**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(č. 1 - 2)**

dle ustanovení § 98 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**Veřejná zakázka č. HOŘ013
„Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice - opakovaná“**

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu se ZZVZ.

Zadavatel:
Město Hořovice
Sídlo: Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
IČO: 00233242

Město Hořovice, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 ZZVZ níže uvedené vysvětlení změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost č. 1

Podle dodaných podkladů je v interaktivní místnosti překročena přípustná doba dozvuku v pásmu se středním kmitočtem 125 Hz. Prosíme o ujištění, že máme zpracovávat nabídkový rozpočet i s touto vadou. Upozorňujeme, že bývá zvykem, že ke kolaudaci si hygiena nechá dobu dozvuku učeben změřit. Prosíme o poskytnutí podrobného výkazu výměr akustických prvků pro možnost jejich správného ocenění. Ve stavebních výkazech výměr jsou akustické úpravy v každé etapě vykázány pouze jako 1 ks.

Vysvětlení, změna či doplnění č. 1

Posudek dozvuku v místnosti 404 - není to učebna. Lepší parametry nebylo možno v komplikovaném podkrovním prostoru dosáhnout. Zpracujte nabídku na navržené parametry.

Žádost č. 2

Nepovedlo se nám najít rozmístění akustických obkladů a podhledů. V akustické zprávě je napsáno že bude součástí architektonického řešení. Prosíme o doplnění rozmístění akustických obkladů a podhledů do výkresů.

Vysvětlení, změna či doplnění č. 2

Výměry jednotlivých typů obkladů jsou v akustickém posudku - není třeba je vyznačovat do výkresů.

V Praze dne 22.3.2018

CGB - Consult, s.r.o.
Průmyslová pláze 122, Praha 8
tel. 222 314 592, fax: 222 310 022
DIC: CZ25100921
zapsaná u OR MS Praha = O 49313
Ing. Jan Chalupa, CSc. ①
jednatel společnosti CGB-Consult, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele