


HLAVNÍ PROJEKTANT : MCT-RR spol. s r.o.		MCT-RR, spol. s r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař e-mail : rehor@mct-rr.cz IČ : 241 30 389		Autorizace výkresu :	
ZPRACOVATEL DÍLČÍHO PROJEKTU : 		ing. Petr Vávra Na Stráni 146, 252 28 Vonoklasy e-mail : vavra.sas@volny.cz IČ : 074 04 824		Datum :	
NÁZEV STAVBY : Oprava hygienického zázemí a baru společenského domu v Hořovicích MÍSTO STAVBY : Společenský dům Hořovice, Nádražní 606/14, Hořovice INVESTOR : Město Hořovice Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČ: 00233242				Architekt	
				Projektant	Ing. Petr Vávra
				Hlavní projektant	Ing. Ivan Řehoř
				Stupeň PD	PD pro výběr zhotovitele
				Datum	březen 2020
				Formátů A4	2
				Měřítko	
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : D.4 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ				Výčíslo :	
NÁZEV VÝKRESU : TABULKA ZAŘÍZENÍ				Výkres číslo : D.4-08	

D.4-08_Tabulka zařízení

ZAŘÍZENÍ			PŘÍVOD					ZZT		ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ		PŘÍMÝ VÝPARNÍK		ZVLHČOVAČ				KONDENZAČNÍ JEDNOTKA						ODVOD				
Č.	Název	Umístění VZT	Typ	V _p m ³ /hod	Δp _{ext} Pa	Výkon el. m. kW	Napětí V	Typ	účinnost %	El. výkon kW	Napětí V	Q _{ch} kW	CHLADIVO	Typ	Výkon kg/h	Výkon el. kW	Napětí V	Typ	CHLADIVO	Q _{ch} kW	Q _t kW	Výkon el. kW	Napětí V	Typ	V _o m ³ /hod	Δp _{ext} Pa	Výkon el. m. kW	Napětí V
1.1a	Sociální zařízení	Půda																						Potrubní diagonální ventilátor TD 1300/250 3V	770	240	0,20	230
1.1b	Sociální zařízení	Půda																						Potrubní diagonální ventilátor TD 1300/250 3V	870	220	0,20	230