

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1- 3

Zadavatel: Město Hořovice
se sídlem: Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
IČO: 002 33 242
zastoupený: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města
Název veřejné zakázky: „Cyklostezka Hořovice - Kotopeky“

Dotaz č. 1: Prosím Vás o vysvětlení typu táhla. Jedná se o č. položky 74 Dodávka a montáž táhlo KR16 dl. 33 mm vč. příslušenství, např. kde je tento výrobek umístěn?

Odpověď: Dle D.1.2. konstrukční část je výrobek KR16 dl. 33 mm označen jako pozice 1002 a jeho použití je specifikováno například ve výkrese D.1.2.03 Půdorysný pohled na konstrukci lávky, případně v D.1.2.04 Řez, prvek samotný je popsán ve výkrese D.1.2.05.

Dotaz č. 2: Prosím o bližší specifikaci asft. beton v rozpočtu lávka.

Odpověď: Asfaltový beton je specifikován v D.1.1.A Technická zpráva str. 8 - Asfaltový beton ABJ III - tl. 60 m.

Dotaz č. 3: Upřesnění zdali se opravdu bude jednat o HI EPDM, která pro UV ochranu vyžaduje separaci geotextilií. Dle popisu ve výkresu (napínací) by se zřejmě jednalo o ni.

Odpověď: Hydroizolace je kromě popisu ve výkrese specifikována v technické zprávě D.1.1.A Technická zpráva str. 3 „Na rošt je natažená hydroizolace – odolná vůči UV záření.“

V Hořovicích dne 9. 9. 2020

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta města

