



Město Žebrák

Náměstí č.p.1, 267 53 Žebrák
tel: 311 533 121, fax: 311 533 403
www.zebrak.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 14. 1. 2021

NÁZEV ZAKÁZKY

„Stará škola v Žebráku – stavební úpravy“ – 1. etapa – přízemí – 1. NP

Název zadavatele:	Město Žebrák
IČ zadavatele:	002 34 079
Sídlo zadavatele:	Náměstí 1, 267 53 Žebrák
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Daniel Havlík, starosta města
Kontaktní osoba:	Ing. Eva Albertová
Telefon:	+420 311 532 159
E-mail:	investice@mestozebrak.cz
Profil zadavatele	https://zakazky.horovice.net/profile_display_25.html

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení:

Dotaz č. 1:

„ve smlouvě o dílo, čl.IV. Cena díla, odst. 2 se píše: Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaných položkových rozpočtů díla. Žádáme o vyjmutí nebo úpravu tohoto odstavce, neboť položkový rozpočet byl předložen k nacenění jako součást zadávací dokumentace, tudíž zhotovitel položkový rozpočet pouze oceňuje.“

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí úpravu textu smlouvy o dílo čl. IV. Cena díla, odst. 2:

Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem **oceněných** položkových rozpočtů díla.....



Město Žebrák

Náměstí č.p.1, 267 53 Žebrák
tel: 311 533 121, fax: 311 533 403
www.zebrak.cz

Dotaz č. 2:

„žádáme zveřejnění specifikace výplní otvorů. V položkovém rozpočtu je uvedeno dělení dle PD, ale v projektové dokumentaci jsme specifikaci nenašli“

Odpověď č. 2:

Zadavatel uvádí:

Specifikace dle technické zprávy PD: **Okna** – kromě strany do náměstí se počítá s výměnou všech stávajících oken a vstupních dveří v obvodových stěnách 1. NP. Tyto výplně budou nově provedeny z dřevěných EURO profilů, zasklení těchto prvků bude provedeno izolačními dvojskly /eventuelně trojskly/. Vchodové dveře budou umožňovat průchod jednoho křídla min. 900 mm. Okna ve vyšších patrech zůstanou stávající.

Samostatný přehled oken zadavatel nemá k dispozici.

Odkazem „dělení dle PD“ je myšleno, že jednotlivá okna jsou včetně rozměrů a viditelného dělení uvedeny v PD arch C1.11. resp. C1.11a.

Na základě uveřejněných změn a charakteru tohoto vysvětlení neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

19 -01- 2021

MĚSTO ŽEBRÁK

Náměstí 1, 267 53 Žebrák

IC: 00234079

DIČ: CZ00234079

Mgr. Daniel Havlík
starosta města