





SLOUPY č. 1, 2, 3, 4, 5 - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1:10

PŮDORYS -
VODOROVNÝ ŘEZ A - A:



KOTVY POL. **11** PŘIVAŘENÉ NA HORNÍ -
KONEC SVISLÝCH PRUTŮ VLEPENÝCH
DO ZÁKLADU (POL. **13**)



BETON C25/30 - XC3 + XD2

BETON DLE ČSN EN 206
KATEGORIE OBSAHU CHLORIDŮ Cl 0,2, KONZISTENCE S3, Dmax 8 mm
DO BETONU SE PŘIDÁ KRYSALIZAČNÍ TĚSNÍCÍ PŘÍSADA A ALKALIREZISTENTNÍ
SKLENĚNÁ VLÁKNA - PODROBNOSTI VIZ TZ
VEŠKERÉ HRANY SE ZKOŠÍ 10/10 mm

OCEL B500B

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm, JMENOVITÉ 50 mm
POL. **10** A **12** SE PROTÁHNOU OTVORY V PŮVODNÍCH VÝZTUHÁCH A DLE VÝKRESU
SE PŘIVAŘÍ
POL. **13** BYLA VLEPENA DO SVISLÝCH VRTŮ V ZÁKLADU V KROKU č. 8

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘOVICE
OPRAVA OCELOVÝCH SLOUPŮ U BAZÉNU
Ing. ROMAN ŠAFÁŘ, IČO 75512556, TEL. 602 577 387
Č. ZAKÁZKY: 2019-05 DATUM: 01/2020

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.11