PAVILON 2 - PŮDORYS 1.NP

m 1:50



VÝŘEZ PŮDORYSU - SKLEP

m 1:50



LEGENDA:

- A – Kruhové přisazené LED svítidlo, 27 W, IP 44
- B – Venkovní nástěnné LED svítidlo, 11,5 W, IP 65
- C – Přisazené LED svítidlo, 38 W, IP 40
- D – Přisazené LED svítidlo, 41 W, IP 20
- E – Závěsné LED svítidlo, 35 W, IP 20
- F – Kruhové přisazené LED svítidlo, 14 W, IP 44
- Nouzové akumulátorové LED svítidlo, IP 65 s piktogramem
- Přisazené nouzové akumulátorové protipanické LED svítidlo, IP 41
- Vestavěné nouzové aku. protipanické LED svítidlo, IP 41
- Jednopólový spínač, přístroj, kryt jednoduchý, rámeček dle umístění
- Sériový přepínač, přístroj, kryt dělený, rámeček dle umístění
- Střídavý přepínač, přístroj, kryt jednoduchý, rámeček dle umístění
- Střídavý přepínač dvojitý, přístroj, kryt dělený, rámeček dle umístění
- Křížový přepínač, přístroj, kryt jednoduchý, rámeček dle umístění
- Spínač automatický se snímačem pohybu, IP 44, rámeček dle umístění
- 8 Jednofázová zásuvka dvojnásobná, s clonkami a natočenou dutinou, s označením čísla vývodu
- 8 Jednofázová zásuvka jednonásobná, s clonkami, s označením čísla vývodu, rámeček dle umístění
- 8 Jednofázová zásuvka jednonásobná, s clonkami a ochranou proti přepětí, s označením čísla vývodu, rámeček dle umístění
- 8 Jednofázová zásuvka dvojnásobná, s clonkami, natočenou dutinou a ochranou proti přepětí, s označením čísla vývodu

1 x A 1 /RS
- rozvaděč
- číslo vývodu
- typ svítidla
- počet svítidel

POZNÁMKA:

- Uložení kabelů bude provedeno v objektu pod omítkou, nad podhledem, či na betonovém podkladu.
- Prostředí v objektech budou bez provozních vlivů AA 4 – normální, vně objektu bude prostředí AB 8 s atmosférickými vlivy
- Zásuvky budou ve výšce 300 mm a vypínače ve výšce 1200 mm od podlahy, pokud není uvedeno jinak.
- Zásuvková hnízda (ZH) budou instalovány do vícerámečků a instalačních krabic, které budou navrženy i pro zásuvky slaboproudu.
- Zakreslené zapojení svítidel v učebnách je zobrazeno schématicky, při provedení budou kabely vytaženy zpět na chodbu do podhledu, kde bude možné se vyhnout průvlakům.

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL

Spektra spol. s r. o.
266 01 Beroun 2 , V Hávadům 1546 , +42 311 740 111
www.spektra-beroun.cz spektra@spektra-beroun.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Základní škola Žebrák, Sídliště 321, 267 53 Žebrák
Zakázka	Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Žebrák
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Datum	01/2019
Z.č.	4491-08-058/19
Objekt	
Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	D. Dokumentace stavebního objektu
Hlavní inženýr projektu	Ing. Boris Šebesta
Díl	D.1.4.1 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Projektant	Ing. Boris Šebesta
Název výkresu	PŮDORYS 1.NP PAVILON 2
Formát	6x A4
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	D.1.4.1.22
Soubor :	
Datum vykreslení :	