



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| | | |
|------|------------|-------|
| 1.17 | Foyer | 88,91 |
| 1.22 | WC Ženy | 9,74 |
| 1.25 | Restaurace | 62,19 |
| 1.30 | Kuchyně | 35,13 |
| 1.31 | Výčep | 8,88 |
| 1.32 | Salonek | 23,17 |

POZN.:
Rozvody provedeny z potrubí ocelového s tvarovkami a při menších dimenzích z potrubí s tvarovkami měděnné pro rozvody topení, rozvody vedené, dle popisu na výkrese rozvody budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací dle vyhl. 193/2007Sb., alespoň minim. tepel. izolací, technologie technické místnosti je na samostatném výkrese a případné upřesnění, schematické zapojení bude upřesněno dodavatelem zdroje tepla, technická místnost musí splňovat požadavky ČSN, vyhl. a TPG, na systémech ÚT budou instalovány všechny potřebné armatury pro zajištění kompletnosti a funkčnosti soustavy ÚT. ÚT zajistí montáž všech regulačních ventilů do potrubí vč. protipřírub a spojovacího materiálu, návarky a jímky pro snímače teploty, je nutné před realizací ověřit skutečné možnosti pro vedení sítí (instalací) – ověří dodavatel ÚT v koordinaci se stavební částí, prostupy nosnými konstrukcemi je možné provádět pouze v koordinaci s dodavatelem stavební části, na výkrese nemohou být zakresleny všechny potřebné výškové odskoky, kde bude nutné uskočit z důvodu nemožnosti vedení zde bude osazeno vypouštění a odvětrávání této části vedení – ověří dodavatel na stavbě. Neoznačené přípojky k otopným tělesům jsou dimenze 15x1. Podrobné rozkreslení armaturního vybavení umístěných v technických místnostech ve výkrese Schema zapojení zdroje Při průchodu dělicí konstrukcí mezi rozdílnými požárními úseky – průstup potrubí protipožárně utěsnit.

| VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE | | | |
|--|--------------------------|---|----------------|
| Projektant: Ing. Z.Jícha | Kraj: Středočeský kraj | PROJEKTY TZB Ing. Stanislav Pechač Ing. Michal Havlík, Ph.D. Veselého Rytířstva 573, 261 01 Příbram tel: +420 739 161 615 | |
| Vypracoval: Ing. M.Havřík, Ph.D. | Míst. ú.: Hořovice | | |
| Kontroloval: Ing. S.Pechač | Investor: Město Hořovice | | |
| Stavba - projekt: SPOLEČENSKÝ DŮM - DENNÍ STACIONÁŘ Nádražní 606/14, 268 01 Hořovice k.ú. Hořovice (645371), parc. č. 112/1 | | Formát: | 2A 4 |
| | | Datum: | 04/2021 |
| | | Účel: | DPS |
| | | Č. zakázky: | P-032-21 |
| | | Měřítko: 1:50 | Č.výkresu: UT1 |
| Obsah výkresu: D.1.4a - Půdorys 1.NP | | | |