



LEGENDA (LEGEND)

	Hranice požárního úseku s požární odolností Border of fire compartment with fire resistance
	Hranice požárního úseku bez požární odolnosti Border of fire compartment without fire resistance
	Požárně nebezpečný prostor Fire danger area
N 1.01-III	Označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti Number of the fire compartment - fire safety degree
	Požární odolnost stěny Fire resistance of the fire wall REI 15DP1 - viz. poznámky - see notice
	Požární odolnost požárního stropu Fire resistance of the fire cover (door) REI 45 - požární odolnost viz. pozn. - fire resistance, see notice
	Požární odolnost požárního uzávěru Fire resistance of the fire cover (door) EW 30DP3 - požární odolnost viz. pozn. - fire resistance, see notice Sa, Sm - kouřotěsnost - smoke resistance C - samozavírač - self closing EPS - ovládací systémem EPS - operating fire detection system Z - zavřít (close) Ot - otevřít (open) Od - odblokovat (unblock) Pk (PANIK) - panikové kování dle ČSN EN 1125 - panic exit devices
	Přenosný hasicí přístroj Portable fire extinguisher P6 - s náplní min. 6 kg. prášku - dry powder extinguisher S5 - s náplní min. 5 kg. CO ₂ - carbon dioxide extinguisher
	Vnitřní odběrné místo - nástěnný hydrant Wall-mounted hydrant 25 - světlost hadice DN 25 - inside diameter DN 25 30 m - délka hadice - hose length
	Autonomní detekce požáru - opticko-kouřový hlásič požáru
	Směr úniku Direction of evacuation 211 - počet osob - body count 0,9 m - min. šířka dveří - min. width door
Poznámky (notice) Legenda požární odolnosti (Legend of fire resistance) R - požadavek na zachování nosnosti konstrukce - request of construction bearing E - požadavek na zachování celistvosti konstrukce - request of construction integrity I - požadavek na snížení teploty za konstrukcí - request of construction temperature lowering W - požadavek na snížení hustoty tepelného toku za konstrukcí	

AKCE: Stavební úpravy Lidového domu Zaječov č.p. 126	ZODP. PROJEKTANT:	KRESLIL:	
	Ing. Němcová	Ing. Němcová	
	DRUH DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení		DATUM: 13.5.2021
	POČET FORMÁTŮ: 2xA4		MÉRITKO: 1:150
NÁZEV VÝKRESU: Výkres požární bezpečnosti stavby Půdorys 1. NP	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2101012		ČÍSLO KOPIE: 2101012/PO2-100
	ČÍSLO VÝKRESU:		