



## Vysvětlení zadávací dokumentace

**Zadavatel: Obec Zaječov**  
26763 Zaječov 265  
26763 Zaječov  
IČO: IČO: 00234044

Název VZ: **STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

1. (a) **Dotaz:** Dobrý den,

měl bych několik dotazů k uvedené zakázce:

SO 05 – položka R01 - Nové interiérové zatemňovací rolety typu Black Out, elektromotoricky ovládané (okna do sálu jsou umístěna i v 2NP prostoru centrální lodě sálu) – není známa bližší specifikace rolet, rozměry atd.

SO 05 – položka R02 - Nová opona jeviště, řešena jako látkový akustický závěs z těžkého sametu s protipožární úpravou, zavěšen na kolejnici s elektro-mechanickým pohonem. – není známa bližší specifikace (rozměry)

SO 05 – položka R03 - Zadní a boční stěny podia řešeny jako látkový akustický závěs z těžkého sametu s protipožární úpravou, zavěšen na kolejnici. – není známa bližší specifikace (rozměry)

SO 05 – položka R04 - Uložný prostor pod podiem, konstrukce podia, rozměr 4450/7400 včetně vozíku, posuvných dveří z PDP – není známa bližší specifikace (rozměry)

(b) **Odpověď:**

Ad 1) Rozměry rolet odpovídají požadavku na zatemnění oken, tedy šíře a výška okenního otvoru odpovídá požadnému rozměru zatemnění. Typ rolety s označením „Black out“ značí požadavek na kompletní zatemnění a zamezení neprostupnosti světla z exteriéru do interiéru. Látková roleta je elektromotoricky ovládaná. Látková roleta se pohybuje v zipových vodicích lištách, které zamezují prosvítání světla po stranách rolety.

Ad 2) Opona je látkový závěs, který se skládá ze 2 částí a musí uzavřít otvor o šíři 7,4 m a výšce 4,5 m (čistý rozměr). Jelikož je ale látka tvarově poddajná bude zapotřebí, aby skutečný rozměr byl větší alespoň o 30% - tedy skutečnou délku prosím uveďte 2x 5,0 m a výšku kvůli kolejnici a uchycení prosím uveďte 5,0 m.

Ad 3) Zadní a boční stěny jsou řešeny opět jako látkový závěs s celkovou délkou 17,5 m (čistý rozměr). Jelikož je ale látka tvarově poddajná bude zapotřebí, aby skutečný rozměr byl větší alespoň o 30% - tedy skutečnou délku prosím uveďte 23 m a výšku ke stropu prosím uveďte 5,7 m.

Ad 4) Tento prvek je samostatně zpracován společně s ostatními atypickými prvky a mobiliářem na výkresu N-16 - viz.náhled níže.

1. **Informace:** S ohledem na změnu zadávacích podmínek se prodlužuje lhůta pro podání předběžných nabídek do 10.11.2021 v 11:00.

Praha dne 27. října 2021

Mgr. Michal Trkal, advokát

