

Zadavatel:
Městys Cerhovice
nám. Kapitána Kučery č.p. 10
267 61 Cerhovice
IČ: 00233196

Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
U Uranie 1583/21
170 00 Praha – Holešovice
IČ: 03147932

ZÁZNAM O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

**Veřejná zakázka
„Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice“**

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele a zadávaná v užším nadlimitním řízení ev. č. zakázky Z2021-048296

V Praze, dne 21. 04. 2022


Záznam o otevírání nabídek sepsaný dne 21. 04. 2022 v Praze při otevírání nabídek k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku obdržel celkem 3 nabídky, které byly podány prostřednictvím elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek stanovené zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku, které jsou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek (v příloze Záznamu).

Zadavatel přistoupil k otevírání nabídek tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do Seznamu doručených a přijatých nabídek.

Všechny řádně přijaté nabídky byly otevřeny. Zadavatel předal otevřené nabídky hodnotící komisi.

Otevírání nabídek bylo ukončeno dne 21. 04. 2022 v 09 hodin 40 minut.

Jméno a Příjmení	Podpis
Mgr. Eva Kaiserová	

Seznam podaných a otevřených nabídek

Dílčí kritérium č. 1 Nabídková cena v Kč bez DPH

Pořadí doručených nabídek	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Tempoterm, spol. s r. o.	Hudečkova 1097/12, PSČ: 140 00	42726841	3 996 058,00
2	TO SYSTEM s.r.o.	V Brance 83, Příbram 261 01	28911822	4 959 343,00
3	ENERGOREAL, s.r.o.	Klapkova 731/34, Praha 8 - Kobyličky, PSČ: 182 00	28231198	5 398 796,00

Dílčí kritérium č. 2 Environmentální kritéria (vliv kotelny na životní prostředí)

Pořadí doručených nabídek	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ	Environmentální kritéria (vliv kotelny na životní prostředí) – Hodnota NOx/m3 v mg
1	Tempoterm, spol. s r. o.	Hudečkova 1097/12, PSČ: 140 00	42726841	do 50 mg
2	TO SYSTEM s.r.o.	V Brance 83, Příbram 261 01	28911822	64 mg
3	ENERGOREAL, s.r.o.	Klapkova 731/34, Praha 8 - Kobyličky, PSČ: 182 00	28231198	56 mg

Dílčí kritérium č. 3 Kvalitativní kritéria (tech. úroveň a funkční vlastnosti)

2	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ
1	Tempoterm, spol. s r. o.	Hudečkova 1097/12, PSČ: 140 00	42726841
Název kritéria			Hodnota
Kritérium 3.1	Účinnost kotle		96,60%
Kritérium 3.2	Počet vstupů kotle		2
Kritérium 3.3	Systém řízení MAR-PLC	Není systém řízení MAR – PLC nebo nedisponuje žádnými z níže uvedených vlastností	
		Program Memory (RAM) 64MB a vyšší	ANO
		Program Memory (RAM) 32 až 63,99MB	
		Program Memory (RAM) méně než 32MB	
		Flash Memory (NV RAM) 128kB a vyšší	ANO
		Flash Memory (NVRAM) 64 až 127,99 8kB	
		Flash Memory (NVRAM) méně než 64 kB	
Kritérium 3.4		Termostatické hlavice – teplotní hystereze (K)	

Pořadí doručených nabídek	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ
2	TO SYSTEM s.r.o.	V Brance 83, Příbram 261 01	28911822
Název kritéria			Hodnota
Kritérium 3.1	Účinnost kotle		96,6%
Kritérium 3.2	Počet vstupů kotle		2
Kritérium 3.3	Systém řízení MAR- PLC	Není systém řízení MAR – PLC nebo nedisponuje žádnými z níže uvedených vlastností	
		Program Memory (RAM) 64MB a vyšší	
		Program Memory (RAM) 32 až 63,99MB	
		Program Memory (RAM) méně než 32MB	
		Flash Memory (NV RAM) 128kB a vyšší	8Gb
		Flash Memory (NVRAM) 64 až 127,99 8kB	
		Flash Memory (NVRAM) méně než 64 kB	
Kritérium 3.4	Termostatické hlavice – teplotní hystereze (K)		0,15

Pořadí doručených nabídek	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ
3	ENERGOREAL, s.r.o.	Klapkova 731/34, Praha 8 - Kobylisy, PSČ: 182 00	28231198
Název kritéria			Hodnota
Kritérium 3.1	Účinnost kotle		96,40%
Kritérium 3.2	Počet vstupů kotle		2
Kritérium 3.3	Systém řízení MAR- PLC	Není systém řízení MAR – PLC nebo nedisponuje žádnými z níže uvedených vlastností	
		Program Memory (RAM) 64MB a vyšší	512 MB (RAM)
		Program Memory (RAM) 32 až 63,99MB	
		Program Memory (RAM) méně než 32MB	
		Flash Memory (NV RAM) 128kB a vyšší	128kB (NV RAM)
		Flash Memory (NVRAM) 64 až 127,99 8kB	
		Flash Memory (NVRAM) méně než 64 kB	
Kritérium 3.4	Termostatické hlavice – teplotní hystereze (K)		0,15