



POPIS SITUACE:
Na pozemcích p.č. 113 a 122/25 v k.ú. Hořovice bude umístěna nová transformační stanice BE_0330 souběžně s hranicí pozemku p.č. 118 v odstupu min. 2m od hranice pozemku. Do nové transformační stanice BE_0330 budou přespojkována stávající kabelová vedení NN pro zimní stadion.

LEGENDA:

- NOVÁ TRANSFORMAČNÍ STANICE
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÁ KABELOVÁ SPOJKA
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR TS
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- OZNAČENÍ POZEMKU VÝSTAVBOU NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

S-JTSK BPV

REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS
Schválil:	Ing. Petr Slaviček	Zhotovitel:	EQUANS Services a.s. divize Energetická infrastruktura Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4 - Lhotka tel.: 724 715 061 milan.suchochleb@equans.com www.equans.cz
Odp. projektant:	Bc. Milan Dudek		
Projektant:	Milan Suchochleb		
Číslo stavby:	----		
Místo stavby:	Hořovice (k.ú. Hořovice), okres Beroun	Č. zakázky:	R.22444.001.101261
Investor:	Město Hořovice	Datum:	05/2023
Název stavby:	PD- kiosková trafostanice pro zimní stadion	Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:	1:500
Část:	Situační výkresy	Formáty:	A3
Název výkresu:	Katastrální situační výkres	List/počet listů:	1/1
		Číslo výkresu:	C.2