

3+PEN, 400V, 50 Hz, TN-C

Stávající kabel
AKT 4x16

Nový kabel
CVR-J 4x10

RPS4

Stávající pojistková skříň
Pavilon 4

Stávající kabel
AKT 4x16

RHS

RE

MX

Stávající hlavní rozvaděč areálu školy

Stávající elektroměrový rozvaděč areálu školy
(hl. jistič 80A)

Stávající pojistková skříň areálu školy

[illegible]

měřtko	±0,000	
	342,00 m.n.m	dokument

