



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODU



POZNÁMKA:

- KRYTÍ VODOVODU V CHODNÍKU A VOLNÉM TERÉNU 1,0 - 1,6m
- KRYTÍ VE VOZOVCE 1,5m
- PODSYP A OBSYP PÍSKEM NEBO TRÍDĚNOU ZEMINOU S VELIKOSTÍ ZRN 16-32mm
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
- VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ A SOUBEHU S OSTATNÍMI VEDENÍMI DLE ČSN 73 6005

VYPRACOVAL	Ing. Lenka Vyletová	 ADS ROKYCANY ATELIER	
KONTRLOVAL	Ing. Oldřich Dienstbier		
INVESTOR	Město Žebrák; 00234079 Náměstí 1, 26753 Žebrák		
AKCE	Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č. st. 149/2 v k.ú. Žebrák	číslo zakázky	2143/2024
		měřítko	
		datum	05/2024
VÝKRES	Vzor. příčný řez uložením vodovodu Zdravotně technické instalace	č. výkr. 209	č. paré
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.			